

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS

Referente às sarjetas:

Serão do tipo escavado, estando a composição de preço unitário e especificações técnicas corretas. Apenas houve um equívoco na planilha orçamentária em manter a descrição “em concreto”.

Referente às placas:

O projeto está correto, graficamente indica 8 unidades de placa de regulamentação, sendo realizada a aquisição de 6 placas de acordo com a planilha do orçamento e memória de cálculo; e as demais de responsabilidade do município.

São Jerônimo, 20 de julho de 2023.



DUO Engenharia
Daniel Schneider
Responsável Técnico
CREA RS 223361